



驗證檢測實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2011年07月19日

報告編號： 100A011-J111685

發行日期： 2011年07月28日

委託單位： 博宇德工程股份有限公司


單位地址： 100台北市中正區忠孝東路一段
85號14樓

物品名稱： 隔音墊塊體

注意事項：

- 一、本報告含附頁共 2 頁；其中同一測試件（物品）之報告不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效。
- 五、本檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 六、本報告內容以任何方式翻印或複印無效。
- 七、本實驗結果係經由統計分析後所得，具有代表性的最終結果。
- 八、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：



授權簽發：





驗證檢測實驗室 委託試驗報告

報告編號： 100A011-J111685

試驗日期： 2011年07月27日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 水平燃燒試驗
參考 UL 94

	從25 mm記號開始 計算之燃燒時間 (sec)	從25 mm記號開始 計算之燃燒長度 (mm)	燃燒速率 (mm/min)
#1	143.6	75	31.3
#2	341.0	75	13.2
#3	160.4	75	28.1

判定：符合 UL 94 HB級之耐燃試驗

備註：

1. 水平燃燒試驗

- 1.1 試片製作方式：廠商提供
- 1.2 試片調節-溫度：23±2 °C
- 1.3 試片調節-相對濕度：50±5 %
- 1.4 試片調節-時間：48 小時
- 1.5 試片平均長度：125.08 mm
- 1.6 試片平均寬度：15.05 mm
- 1.7 試片平均厚度：15.25 mm

<以下空白>